

पत्रांक ...120.../...74.../2019

कार्यालय अधिष्ठान अग्निशाम पदाधिकारी, हजारीबाग

दिनांक ...04/06/2019

सेवा में
श्रीमती प्रधानाध्यापिका
एंजिल्स हाई स्कूल
शंकरपुर, बरकागांव रोड
कटकमदाग हजारीबाग

प्रसंग :- आपका प्रतांक दिनांक ...02/06/2019...

विषय :- अग्निशामक यंत्रों की जाँच प्रमाण पत्र हेतु अग्निशामन सुरक्षात्मक उपायों की अनापति प्रमाण-पत्र के संबंध में ।

महोदया

उपरोक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है की एंजिल्स हाई स्कूल, शंकरपुर, बरकागांव रोड, कटकमदाग, हजारीबाग में अग्नि सुरक्षात्मक उपायों क अधोहस्ताक्षरी के द्वारा निरिक्षण किया गया । जिसमे बारह अदद A.B.C. आठ CO₂ हजारीबाग में प्राचार्य कक्ष, कर्मचारियों का कक्ष, पुस्तकालय, कंप्यूटर रूम, प्रयोगशाला तथा प्रत्येक वर्ग कक्ष में अग्निशामक यंत्रों (A.B.C 4 K.G. CO₂ 4.5 KG) अग्निशामक यंत्र क उपर्युक्त एवं सही हालत में पाया । स्कूल के भवन में त्वरित चालक यंत्र क भी व्यवस्था है ।

अतः इन्हें वर्ष 2019 के लिए अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष हेतु दी जाती है कि जाँच किये गए अग्निशामन यंत्रों को यथा स्थल पर रखेंगे । जाँच किये यंत्रों को बदल देते है या हटा देते है तथा अग्नि से सम्बन्धित किसी प्रकार की घटना घटने पर अग्निशामन यंत्रों क ससमय उपयोग नहीं कर पाते है तो सभी जवाब देही स्कूल के प्रबंधक पर होगी ।

प्रतिलिपि :-

जिला शिक्षा पदाधिकारी, हजारीबाग को
सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।
हजारीबाग ।

विश्वासभाजन


सरेखा सिंह

04/06/2019

अधिष्ठाण अग्निशाम पदाधिकारी
हजारीबाग



Principal
Angels High School
Hazariabag (Jharkhand)


Manager
Angels High School
Hazariabag (Jharkhand)